


Urząd Miejski w Płońsku
– Biuro Rady
ul. Płocka 39
09 – 100 Płońsk
tel. 023-663-13-15
tel. 023-663-13-43
fax 023-662-55-11
e-mail: biurorady@plonsk.pl

A1A 24.06.2015



SK-BR.0003.7.2015.KP


Płońsk, 18 czerwca 2015 r.

**Pan Krzysztof Tucholski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Płońsku**

Przekazuję kopię odpowiedzi udzielonej przez Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku Elżbietę Wiśniewską, na niżej wymienione pytanie Radnego Zygmunta Aleksandrowicza zadane podczas Komisji Rozwoju Gospodarczego 15 czerwca 2015 r., przed XI sesją RM zwołaną na 18 czerwca 2015 r.

- Zapytał, czy przy projektowaniu budynku MCK nie uwzględniono deszczówki..

Z up. Burmistrza


Teresa Kozłowska
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

- adresat

- aa.

Do wiadomości:

- Radny Zygmunt Aleksandrowicz

Przebieg 18.06.2015 r.
JK Kowalczyk



Miejskie Centrum Kultury

09-100 Płońsk, ul. Płocka 50, tel./fax. 0 23 662 27 02, 662 22 32

www.mckplonsk.pl e-mail: mck_plonsk@poczta.onet.pl www.facebook.com/MCKPlonsk

L. dz. *840* /2015

Płońsk, 17.06.2015r.

URZĄD MIEJSKI W PŁONSKU
Kancelaria Urzędu

2015 -06- 17

L.dz. *2428*

Podpis *D. Sponeli*

BR. Selweban
17.06.2015.

Pan
Andrzej Pietrasik
Burmistrz Miasta Płońsk

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku udziela odpowiedzi na pytanie Radnego Z. Aleksandrowicza z posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Płońsku, z 15 czerwca 2015r:

- Czy przy projektowaniu budynku MCK nie uwzględniono deszczówki?

Uprzejmie informuje, że nie uwzględniono przyłączy kanalizacji deszczowej do sieci miejskiej przy projektowaniu budynku MCK.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego tematu zawarte są w piśmie Biura Projektów Budownictwa Ogólnego Budopol SA którego kopię przedkładamy w załączeniu.

Z poważaniem

DYREKTOR

Elżbieta Wiśniewska
Elżbieta Wiśniewska

BR. 18-06-2015



BIURO
PROJEKTÓW
BUDOWNICTWA
OGÓLNEGO
SPÓŁKA AKCYJNA

URZĄD MIEJSKI W PŁOŃSKU
Kancelaria Urzędu
Warszawa, 16.06.2015 r.
2015 -06- 17
Zał. nr 1 do pisma L.dz. 2428
Podpis: D. Smońda

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
w Płońsku
wpłynęło 17.06.15
L.dz. 838

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku

Sz. Pani Dyrektor

Elżbieta Wiśniewska

ul. Płocka 50

09-100 Płońsk

faks 023 662 27 02

e-mail: mck_plonsk@poczta.onet.pl

PW/ 034/2015

Dotyczy: Przebudowy budynku Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku przy ulicy Płockiej 50.

W nawiązaniu do otrzymanej zapytania odnośnie kanalizacji deszczowej Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego poniżej przedstawia wyjaśnienie w tej sprawie.

Przed rozpoczęciem rozbudowy, wody opadowe z dachu budynku odprowadzane były:

- po stronie południowej i wschodniej – powierzchniowo, na przyległy teren zielony
- po stronie zachodniej – na utwardzoną nawierzchnię ulicy Karulaka (tak jak obecnie)
- po stronie północnej na utwardzony teren parkingu i dalej do istniejącego wpustu podwórzowego przy północno-wschodnim krańcu działki


W związku z rozbudową i przebudową MCK zwiększyła się powierzchnia dachu, kosztem utwardzonego parkingu – powierzchnia zlewni (powierzchnia utwardzona), a więc też ilość zrzucanych ścieków deszczowych nie uległa zmianie.

W związku z tym przyjęto system, który funkcjonował do tej pory, z nowym wpustem podwórzowym na nowo projektowanym parkingu, podłączonym do kanalizacji deszczowej.

Wyniki badań gruntowych, wykonanych na etapie projektowania oraz poprawność działania istniejącego sposobu odprowadzania wód deszczowych nie wskazywały na konieczność wykonywania przyłącza kanalizacji deszczowej. W oparciu o te założenia projekt został wykonany prawidłowo.

W opinii Biura, aktualne warunki gruntowe w okolicznościach wystąpienia nawalnych opadów deszczu mogą niekorzystnie wpływać w przyszłości na funkcjonowanie Miejskiego Centrum Kultury. W tej sytuacji wykonanie kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód deszczowych z dachu budynku pomoże w obniżeniu poziomu wód gruntowych w obrębie działki, co skutkować będzie obniżeniem ciśnienia hydrostatycznego wód gruntowych na ściany piwnic (szczególnie w okresach długotrwałych opadów).

PREZES ZARZĄDU


KRZYSZTOF
DANIEL FRAC