

SK - DR. 0003. 5. 2017. MKM



MIEJSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI w PŁOŃSKU

09-100 Płońsk ul. Kopernika 3 tel./fax 0 23 662 27 01

Dyrektor 0 23 662 85 21 tel. Kom. 602 221 400

www.mcsir.plonsk.pl adres e-mail: mcsir@op.pl

KONTO: Bank Spółdzielczy Płońsk Nr 97 8230 0007 0004 5766 2000 0002

*do wiadomości
dla P. Ralskiego
Aleksandrowicza
31.03.2017. HMK*

OBIEKTY SPORTOWE: HALA SPORTOWA, KRYTA PŁYWALNIA, STADION SPORTOWY

L.Dz. 213./2017

Płońsk 31.03.2017r.



BR, Selm Hlbe

31.03.2017

Pan Henryk Zienkiewicz
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Płońsku
za pośrednictwem
Pana Andrzeja Pietrasika
Burmistrza Miasta Płońsk

Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku udziela odpowiedzi na pytanie Radnego Rady Miejskiej Pana Zygmunta Aleksandrowicza zadane podczas XLI Sesji Rady Miejskiej w dniu 02.03.2017r.

1. Wiem, że od początku (wszyscy wiemy), od początku otwarcia basenu były problemy z tym sufitem podwieszonym, a więc skraplanie się wody. Czy ten problem jest już rozwiązany w tej chwili, czy nie?

Zjawisko skraplania się wody w przestrzeni stropodachu nad niecką do pływania występowało podczas silnych mrozów w okresie zimy.

Podczas wykonywania robot budowlanych wykonanych w zakresie termomodernizacji, stropodach został docieplony. Problem skraplania się wody został rozwiązany.

Z poważaniem

DYREKTOR

mgr Waldemar Kunicki